

Votre contact

Madame Christelle COUE-ROBELIN
05 49 61 20 66
couec@poitou.ifrb.fr

Durée

2,00 jour(s)
14:00 heures

Public

Personnel expérimenté, d'exploitation ou d'entretien, appelé à effectuer des interventions hors tension limitées :

- Au remplacement à l'identique d'un fusible, d'une lampe, d'un accessoire d'appareil d'éclairage, d'une prise de courant, d'un interrupteur
- Au raccordement simple sur des circuits terminaux
- Au réarmement d'un dispositif de protection

Pré-requis

Maîtrise orale et écrite de la langue française.

Avoir une formation, une connaissance et une expérience appropriées en électricité adaptées aux opérations confiées.

Moyens pédagogiques et supports

Formation théorique et pratique en salle, suivie d'une application pratique.

Informations complémentaires

Se munir de ses équipements de protection individuelle (chaussures de sécurité, écran facial, gants isolants) pour les travaux pratiques.

Objectifs de la formation

Exécuter seul en sécurité des interventions de remplacement et de raccordement simples

Programme

Présentation et évolution de la réglementation en électricité

Les dangers de l'électricité

Analyse du risque électrique

Notions sur les grandeurs de base, le matériel et l'appareillage électriques

Les niveaux d'habilitation

Les distances et les zones d'environnement

Les procédures d'intervention BS

Les procédures d'accès, de suivi et de contrôle

La limite des interventions BT de remplacement et de raccordement

Utilisation des matériels et outillages de sécurité

Les moyens de protection collective et individuelle

Conduites à tenir en cas d'accident corporel ou d'incendie dans un environnement électrique

Application sur une installation type (maquette pédagogique) et/ou représentative de l'environnement du stagiaire

Contrôle individuel des connaissances

Délivrance d'un avis nominatif et individuel

Périodicité de recyclage recommandée selon NF C 18-510 = 3 ans

